

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2020

Fernwärme Moers-Repelen

ENNI Energie&Umwelt Niederrhein GmbH

enni.

Die Gutachterin bescheinigt

im Auftrag der ENNI Energie&Umwelt Niederrhein GmbH

die Kennzahlen für Fernwärme Moers-Repelen

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

(berechnet nach FW 309-1:05-2021, DIN V 18599-1:2018-09)

0,22

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

(Mindestwert nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

0,30

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

(berechnet nach FW 309-1:05-2021, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

0 g/kWh

EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020

(Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)

1,43; 72% KWK fossil

Datenbasis: Betriebsdaten

2019 - 2021

Bescheinigung gem. GEG §§ 22, 44, 85

28.10.2022

gültig bis:

27.10.2032



EER ENERKO
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH
Landstraße 20
52457 Alftermoven
Fon 02464 7971-3

EER ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. Monika Bell
fP-Gutachterin AGFW-FW609-132